TS Inwil-
Schweissmatt
wird demontiert
Vorl. Nr. S-105549

20-kV-Leitung
wird demontiert
Vorl. Nr. L-153485

20-kV-Leitung
wird demontiert
Vorl. Nr. L-161362

TS Inwil-
Grube-Pfaffwil
wird demontiert
Vorl. Nr. S-137403

20-kV-Kabel
wird demontiert
Vorl. Nr. L-161362

Rohranlage best.

L-227665.1

Rohranlage neu.

TS Inwil-
Unter Pfaffwil 6
neu
separate Vorlage

20-kV-Kabel
neu
separate Vorlage

TS Inwil-
Pfaffwil
wird demontiert
Vorl. Nr. S-126347

20-kV-Leitung
wird demontiert
Vorl. Nr. L-075437

20-kV-Kabel
neu ca. 815 m
3x(1x240mm²)
XDALZ, Alrm

20-kV-Leitung
wird demontiert
Vorl. Nr. L-153485

20-kV-Kabel
wird demontiert
Vorl. Nr. L-210215

20-kV-Leitung
wird demontiert
Vorl. Nr. L-210215

20-kV-Kabel
bestehend
3x1x150mm²
XKDT-YT, Cu
Vorl. Nr. L-210215

20-kV-Kabel
bestehend
Vorl. Nr. L-206375

TS Inwil-
Körbligen
bestehend
Vorl. Nr. S-145153

20-kV-Kabel
bestehend
Vorl. Nr. L-206376

TS Inwil-
Ziegelei Körbligen
bestehend
Vorl. Nr. S-144935

Fruchtfolgefläche
Bestehende MS-Kabelleitung
Neue MS-Kabelleitung
Zu demontierende Freileitung
Zu demontierende Kabelleitung

Ausführung Netzkabeltrassen mit und ohne Kabelschutzrohren in Erde
(Verlegung, Tiefe und Überdeckung) gem. LeV Art.68 und SIA

0 50 Meter

L-227665.1

| Änderung | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | | | | | | |
| Visum | | | | | | |

Ersatz durch
Ersatz für
CAD_M File-P.: 200/099/09973721

Gemeinde Inwil

# 20-kV-Kabel

TS Inwil-Unter Pfaffwil 6 –
TS Inwil-Ziegelei Körbligen

Koord.: 2671766 / 1220406 2672516 / 1220588

| | | |
|---|---|---|
| Gezeichnet | 17.08.17 | MarP |
| Geprüft | 22.08.17 | KueM |
| Gesehen | | |

Massstab 1:1000
Format A0

Trasseplan

CKW. Centralschweizerische Kraftwerke AG
Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern
Postfach 6002 Luzern: 041 249 51 11

Plan Nr. 15177